

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No: ...72/AE/6C/25

Dated: 02.../06.../2025

It is certified that the existing building **N.L.K Academy** ( name of the building or premises) at **Bhawanipur, Mandhana, KANPUR NAGER** (address ) is having block(s) /Floor(s) as per details below.

Detail of Block(s) in school	Block (1) A	Block (2) B	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	(A+B+C) 5	D 5	F 5	G 3	-	-

The Building is owned/occupied by **N.L.K Academy, Kanpur Educational Society, KANPUR NAGER** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Jitendra Pal, PWD, Kanpur Nagar** (Name of Department Govt.) on **27.05.2025** (date of inspection) in the presence of **Dr. Abhishek Chaturvedi, (Manager) 76 Patrakarpuram, Nawabganj, Kanpur Nagar** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **may 2025** for a period of **Five years** in accordance with rule rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1 ..... N.A. ....
- 2 ..... N.A. ....
- 3 ..... N.A. ....
- 4 ..... N.A. ....

Issued on **02.06.2025** at **Kanpur Nagar** by

\*Strike out whichever is not applicable. In case of Block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal:-

Name:-..... Santosh Kumar Soni

Designation:- **नवायक अभियंता**  
**आवास एवं शहरी विकास विभाग**


Name & Address of Department/Office:- C.D. Bulid, PWD, Kanpur Nagar

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकंपरोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट  
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.स.	सुरक्षा संबंधी तकनीकी बिंदू	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	हां
1	क्या भवन का मानचित्र आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हां
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है ?	हां
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्ग मी.) है ?	हां
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी. खुला स्थान है ?	हां
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हां
7	क्या भवन का ओरिएंटेशन ऐसा है की पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है?	हां
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लयी गई ?	आर. सी. सी. नहीं
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है ?	हां
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है?	हां
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्डरी वॉल गेट ) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊचाई 4.5 मी. है?	हां
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हां
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हां
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. , ऊचाई 2.0 मी.) है ?	हां

3/3/21

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि.मी. ट्रेड 300 मि.मी. तथा राइजर 150 मि.मी. है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निसमन यंत्र (Fire Extingulsher) एवं आटोमैटिक स्परिन्कलर सिप्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है ?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ

  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड (बचल)  
 जे. नि. वि. कानपुर नगर